

昭通市鼎安科技有限公司安全评价项目现场勘验记录

项目名称：中国石化销售股份有限公司云南文山石油分公司广南油库
T104 油罐变更存储介质项目安全预评价报告

勘验结果：

- 1、广南油库位于广南县珠街镇高速收费站附近，规划建设为二级石油库，现状为三级石油库；
- 2、广南油库主要经营 92#汽油、95#汽油、柴油，共计 2 大类 3 个品种。油库汽油、柴油通过站场管输进库，油品通过公路运输出库；
- 3、本次改造为将 T104 油罐存储的介质由柴油变更为汽油；
- 4、该项目的供电、供水、消防、排水等广南油库原有设施；
- 5、本次改造不新征土地，在原有罐区内改造，不涉及油罐的变更的变更，对收油、付油管线和自控系统进行局部改造；
- 6、根据现场勘验情况，周边环境和总图布置能满足改造要求，拟采用的工艺、技术和装备符合相关标准和规范要求，在收集齐全资料的情况下，可以编制安全预评价报告，但需注意油库等级的变化情况、油罐区重大危险源的变化情况，以及与国家管网广南站场的外部距离的问题。

企业陪同人员签字：周贤

安全评价机构现场勘验人员签字：黄义敏 李晓达

2022 年 9 月 27 日